

Reparaturarbeiten in den Sommerferien / Was wurde gemacht??

- Durch ein Fachunternehmen wurde die Becken-Ablaufrinne komplett entfernt und neu gesetzt, um die noch durch den Bergbau verursachte Beckenschiefelage zu beseitigen. Gleichzeitig wurden an den Kopfseiten des großen Beckens und den Treppen des Lehrbeckens die ausgewaschenen Fugen nach-verfugt, um die Schnittgefahren zu beseitigen.



- Bei der äußeren Schmutzwasserrinne eine dringend notwendige Betonsanierung durchgeführt. Gleichzeitig mussten die korrodierten Abläufe komplett erneuert werden



- Die Schmutzwasser-Ablaufrohre wurden ersetzt, da die Rohre fast völlig zusaßen.



- Die Aluprofile der Schmutzwasserrinne wurden gereinigt, und durch PVC-Einlegestücke aufgefüllt. Anschliessend wurde ein neues Rinnengitter installiert
- Sämtliche an die Schmutzwasserrinne grenzenden Silikonfugen wurden entfernt und erneuert



- Alle Beckenabläufe wurden auf Durchgang geprüft und diverse Fremdkörper entfernt
- Neue Haken für Leinen+Tore mussten installiert werden
- Eine neue (gebrauchte) Lautsprecheranlage wurde montiert
- Der Schwallwasser-Behälter war partiell extrem korrodiert. Er wurde repariert (Gefahr großer Folgeschäden), und anschliessend gereinigt

- Türen, Gitter und Zargen im Aussenbereich wurden gestrichen
- Die Filter der Lüftungsanlage wurden geprüft und gesäubert
- Nach Abschluss der Arbeiten musste das komplette Bad gereinigt werden.



Bei allen Helfern möchten wir uns für das enorme Engagement während der Arbeiten herzlich bedanken!